

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N° 13-03530 L

et 1 annexe de 6 pages

MATERIAU présenté par : DICKSON PTL
465 Rue des Chartinieres
01120 DAGNEUX
FRANCE

MARQUE COMMERCIALE : 4539

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu de verre avec enduction polyuréthane sur les deux faces
Masse surfacique nominale : 455 ± 25 g/m²
Epaisseur nominale : 0.36 ± 0.01 mm
Coloris : gris

RAPPORT D'ESSAI : N° 13-03530 du 9 octobre 2013

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Mesure du Pouvoir Calorifique supérieur

CLASSEMENT : **M 0**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 9 octobre 2013

Responsable de Site ou son représentant
Bruno CHEVET

PO 