

**RAPORT KLASYFIKACYJNY
REAKCJI MATERIAŁU NA OGIEŃ**
określony artykułem 5 Rozporządzenia z dnia 21 listopada 2002

Ważny 5 lat licząc od dnia wydania

Raport nr 14-03245 L

i 1 aneks na 5 stronach

Materiał przedstawiony przez:	DICKSON SAINT CLAIR 415, Avenue de Savoie, Saint Clair de la Tour 38357 La Tour du Pin Francja
Nazwa handlowa	LAC 950 SLF
Krótki opis	tkanina poliestrowa powlekana dwustronnie z trudno zapalnym PCV Nominalna masa powierzchniowa: 950 g/m ² Grubość nominalna: 0.74 mm Kolor: biały
Raport z badań	N ^o 14-03245 z 7 października 2014
Rodzaj badań	test palnikiem elektrycznym

Klasyfikacja:

M 2

Trwałość klasyfikacji (aneks 22) : nieograniczona, o ile nie stwierdzono inaczej

zważywszy na kryteria wynikające z badań opisanych w dołączonym raporcie z badań.

Protokół ten zaświadcza jedynie cechy charakterystyczne próbki poddanej badaniom i nie przesądza o cechach charakterystycznych wyrobów pokrewnych. Nie stanowi zatem zaświadczenia wyrobów w rozumieniu artykułu L.115-27 kodeksu konsumpcji i ustawy z dnia 3 czerwca 1994.

Uwaga: Zezwala się jedynie na przedruk całkowity albo kserokopię niniejszego protokołu klasyfikacyjnego lub razem protokołu klasyfikacyjnego i załączonego raportu z badań.

LYON, 7 października 2014

Dyrekcja lub osoba upoważniona : Bruno Chevet

COFRAC ESSAIS – Akredytacja nr 1-00101
Więcej informacji na życzenie

Dyrekcja Regionalna Rhone-Alpes PACA
Avenue Guy de Collonque - 69134 ECULLY CEDEX
Tel: (+33) (0) 4 72 86 16 00 – Fax : (+33) (0)4 78 43 39 66
SIRET 433 430 832 00017